



제2014-008074-01호

안전인증서

eltherm production GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 6-10, 57299 Burbach, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable joint Ex-con

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

22/4

(Ex e IIC T3...T6) / 14-KB4BO-0272X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

· 제조공장명 : eltherm production GmbH

· 소재지 : Ernst-Heinkel-Straße 6-10, 57299 Burbach, Germany

2. 제품개요

Temperature Class	Maximum Maintenance Temp. at currents up to		
	10 A	15 A	20 A
T6	60 °C	45 °C	25 °C
T5	75 °C	60 °C	40 °C
T4	110 °C	95 °C	75 °C
T3	170 °C	155 °C	135 °C

3. 인증범위 : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

· 사용가능온도 : -32 °C ~ +200 °C

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

· 사용설명서 참조

· 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은

자의 의무 준수

2014년 5월 28일

한국산업기술시험원장





제2014-008074-03호

안전인증서

eltherm production GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 6-10, 57299 Burbach, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable joint Ex-con

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

22/4

(Ex tb IIIC) / 14-KB4BO-0274X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

· 제조공장명 : eltherm production GmbH

· 소재지 : Ernst-Heinkel-Straße 6-10, 57299 Burbach, Germany

2. 제품개요

Temperature Class	Maximum Maintenance Temp. at currents up to		
	10 A	15 A	20 A
T6	TX-10K	TX-15K	TX-20K

3. 인증범위 : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

· 사용기능온도 : -32 °C ~ +200 °C

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

· 사용설명서 참조

· 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 5 월 28 일

한국산업기술시험원장





제2014-008074-02호

안전인증서

eltherm production GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 6-10, 57299 Burbach, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable joint Ex-con

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

25/7

(Ex e IIC T3...T6) / 14-KB4BO-0273X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

· 제조공장명 : eltherm production GmbH

· 소재지 : Ernst-Heinkel-Straße 6-10, 57299 Burbach, Germany

2. 제품개요

Temperature Class	Maximum Maintenance Temp. at currents up to		
	10 A	15 A	20 A
T6	60 °C	45 °C	25 °C
T5	75 °C	60 °C	40 °C
T4	110 °C	95 °C	75 °C
T3	170 °C	155 °C	135 °C

3. 인증범위 : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

· 사용가능온도 : -32 °C ~ +200 °C

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

· 사용설명서 참조

· 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 5 월 28 일

한국산업기술시험원





안 전 인 증 서

eltherm production GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 6-10, 57299 Burbach, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable joint Ex-con

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

25/7

(Ex tb IIIC) / 14-KB4BO-0275X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건
1. 제조공장

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

· 제조공장명 : eltherm production GmbH

· 소재지 : Ernst-Heinkel-Straße 6-10, 57299 Burbach, Germany

2. 제품개요

Temperature Class	Maximum Maintenance Temp. at currents up to		
	10 A	15 A	20 A
T6	TX-10K	TX-15K	TX-20K

3. 인증범위 : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

· 사용가능온도 : -32 °C ~ +200 °C

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

· 사용설명서 참조

· 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 5 월 28 일

한국산업기술시험원장
