(1) # EU - Baumusterprüfbescheinigung

(2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen – **Richtlinie 2014/34/EU**

(3) EU - Baumusterprüfbescheinigungsnummer

EPS 19 ATEX 1 014 X **Revision 1**

(4) Gerät: Begleitheizungssystem ELSR-N-Ex

(5) Hersteller: eltherm production GmbH

(6) Anschrift: Ernst-Heinkel-Straße 6-10
57299 Burbach
Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser EU - Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 2004 nach Artikel 21 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prüfung sind in der vertraulichen Dokumentation unter der Referenznummer 19TH0131_01 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN IEC 60079-0:2018 **EN 60079-30-1:2017**

(10) Falls das Zeichen „X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EU - Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

II 2G Ex 60079-30-1 IIC T6 Gb

II 2D Ex 60079-30-1 IIIC T85°C Db



Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Ulrich Feike

Türkheim, 20.03.2026

Bescheinigungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH.

(13) # Anlage

(14) **EU – Baumusterprüfbescheinigung EPS 19 ATEX 1 014 X** **Revision 1**

(15) Beschreibung des Gerätes:

Das Begleitheizungssystem ELSR-N-Ex besteht aus ATEX-zugelassenen Komponenten und ist für den Einsatz an Rohrleitungen, Behältern und zugehöriger Ausrüstung in explosionsfähigen Gas- und Staub-Atmosphären geeignet (Gerätegruppe II, Gerätekategorie 2G und 2D für T-Klasse T6 bzw. T85 °C).

Das System besteht aus:

Selbstregulierende Heizleitung ELSR-N-... in den Leistungsstufen 10, 20, 30 und 40 W/m bei 10 °C	(EPS 18 ATEX 1 133 U)
Verschraubung M25x1,5	(IBExU07ATEX1022X)
Verschraubung EL-GSR	(IBExU25ATEX1041X)
Ex d Verschraubung Peppers A8**	(CML19ATEX1346X)
Endkappe EL-ECN	(EPS 19 ATEX 1 012 U)
Verbindungsmuffe Ex-Con SR	(IBExU07ATEX1080X)
Montagefuß Ex-It	(IBExU09ATEX1023U)

Elektrische Daten:

Spannung: 230 / 277 V AC

Leistung: 10, 20, 30 und 40 W/m

(16) Referenznummer: 19TH0131_01

(17) Besondere Bedingungen:

Anwendungstemperatur, abhängig von Systemkomponenten: max. -60 °C bis +80 °C

Bei der Festlegung der Grenztemperatur müssen die Betriebstemperaturbereiche für die Systemkomponenten, die direkten Kontakt zu beheizten Geräten haben, beachtet werden.

Heizleitung ELSR-N	-60 °C bis +80 °C
Verschraubung M25x1,5	-25 °C bis +70 °C (7J)
	-55 °C bis +70 °C (4J)
Verschraubung EL-GSR	-60 °C bis +130 °C
Ex d Verschraubung Peppers A8**	-60 °C bis +180 °C
Endkappe EL-ECN	-60 °C bis +135 °C
Verbindungsmuffe Ex-Con SR	-32 °C bis +200 °C
Montagefuß Ex-It	-20 °C bis +200 °C

Bei Temperaturen unterhalb -25 °C ist die Verschraubung M25x1,5 geschützt vor mechanischer Beanspruchung einzubauen.

Die Anschlussmuffe Ex-Con SR muss geschützt vor mechanischer Beanspruchung eingebaut werden.

Die Systemkomponenten müssen so kombiniert werden, dass alle freien Enden der Heizleitung verschlossen bzw. kontaktiert sind.

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch geschultes Fachpersonal gemäß den Anforderungen nach EN 60079 14, Anhang F und in Übereinstimmung mit den Herstellervorgaben erfolgen.

Die freien Kabelenden müssen über die Systemkabelverschraubung an separate Anschlussdosen (die nach einer anerkannten Zündschutzart zugelassen sind) oder über den Montagefuß Ex-It an die Systemanschlussdosen des Typs ELAK-Ex-R angeschlossen werden.

EU – Baumusterprüfbescheinigung EPS 19 ATEX 1 014 X **Revision 1**

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

Durch Übereinstimmung mit Normen abgedeckt.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Türkheim, 20.03.2026

Ulrich Feike