



Eltherm Production GmbH
Ernst-Heinkel-Strasse 6-10
57299 Burbach
DEUTSCHLAND

Kundennr.
139537

Ihr Zeichen
Andrea Münker-Schlesinger

Unser Zeichen
Thomas Koller

Datum
12.03.2024

Bewilligung

Nummer:
gültig bis:

24.0206
16.04.2027



Kennzeichnung:



Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **21-BS-0144** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Begleitheizung**

Handelsmarken: **ELTHERM**

Typenbezeichnung Nenndaten

ELSR-N-10-2- 230V~ 10W/m bei 10°C

AO/BO

ELSR-N-20-2- 230V~ 20W/m bei 10°C

AO/BO

ELSR-N-30-2- 230V~ 30W/m bei 10°C

AO/BO

ELSR-N-40-2- 230V~ 40W/m bei 10°C

AO/BO

ELSR-N-10-2- verstärkt 230V~ 10W/m bei 10°C

AO/BO

ELSR-N-20-2- verstärkt 230V~ 20W/m bei 10°C

AO/BO



Bewilligung

Nummer: **24.0206**

Typenbezeichnung

Nennenden

ELSR-N-30-2-AO/BO	verstärkt 230V~ 30W/m bei 10°C
ELSR-N-40-2-AO/BO	verstärkt 230V~ 40W/m bei 10°C
ELSR-N-10-2-AOT/BOT	230V~ 10W/m bei 10°C
ELSR-N-20-2-AOT/BOT	230V~ 20W/m bei 10°C
ELSR-N-30-2-AOT/BOT	230V~ 30W/m bei 10°C
ELSR-N-40-2-AOT/BOT	230V~ 40W/m bei 10°C

Schutzklasse:

Schutzgrad:

Grundlagen: Zeichengenehmigung / VDE / 40022901 / 26.10.2017

Bemerkung: Anschluss nur über RCD (30mA).

Prüfnormen: EN 62395-1:2013

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Severo Nicoli
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen